별첨1. 측정결과

측정일시	2019년 12월 25일 (수)	날 씨	맑음

시료번호	측정위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기중농도 (개/cc)	평가
0	공시료	-	-	0	-
A-1	폐기물보관지점(실외)	10.15	40	불검출	미만
A-2	폐기물보관지점(실외)	10.17	40	0.0001	미만

※ 석면배출허용기준 : 0.01 개/cc

※ 분석방법 : 위상차현미경(PCM)방법

※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으므로 본사의 허가 없이 재발행 될 수 없습니다.

※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.